




Annexe 13

Plan 3

Reperage école Auvon

Donner
Complément
8
REA
REX
1,24 m



I3

13,4 m

1 CV tuyaux de décharge

2 1ère cuve de décantation

3 2ème cuve de décantation

4 Cuve avec oxyfix

→ Eléments 2, 3, 4 = station épuraton

5 CV pour contrôle et Filtre

6 Cuve eaux traitées

7 Raccordement au système d'infiltration existant

8 Raccordement au système d'infiltration existant

DEV 1

I6

32,65

7,04 m

Administration Communale d'AUWAILLE

Vu et approuvé par le Conseil Communal

le Collège Communal

en séance du
La Directrice générale

Le Bourgmestre

Natalie HENROTTIN
Directrice générale

Le Bourgmestre
Thierry CARPENTIER



Excalier

I5

I1

7,65 m

DEV 2

11,08 m

Bac
à
Sable

I4

2

2,75 m

DEV 4

67 cm

I3

3,61 m

Citerne
eau Pluie

Citerne
eau Pluie

I2

PREAU

PREAU